

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора
по технической политике
ОАО «Россети»

Р.Н. Бердников
« 21 » 01 2014 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИС - 03/14

Срок действия с 21.01.2014 г. по 20.01.2019 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Многофункциональный электроизмерительный прибор PD194PQ серии «Т» торговой марки КС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD», КНР.

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Для применения в качестве щитового и цифрового многофункционального электроизмерительного прибора, интегрируемого в программно-технические комплексы автоматизированных систем управления технологическими процессами и системы телемеханики, для измерения электрических параметров в сетях переменного тока следующих модификаций:

PD194PQ-2E4T-XX на объектах ДЗО ОАО «Россети»;

PD194PQ-2D4T-XX на объектах ДЗО ОАО «Россети», кроме ОАО "ФСК ЕЭС"

Для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» в качестве щитового и цифрового многофункционального электроизмерительного прибора, без интеграции в программно-технические комплексы автоматизированных систем управления технологическими процессами и системы телемеханики, для измерения электрических параметров в сетях переменного тока следующих модификаций:

PD194PQ-2B4T-XX


PD194PQ-2D4T-XX

PD194PQ-2E4T-XX

PD194PQ-2R4T-XX

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический
центр»



А. М. Епифанов

2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения взаимодействия с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



К. А. Осинцев
« 22 » апреля 2026 г.



ПРОТОКОЛ № ПП-17/26 от 22.04.2026 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ ПЗ-04/14 от 23.01.2014

Срок действия с 22.04.2026 по 31.12.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Прибор многофункциональный PD194PQ-2 серии «Т» торговой марки КС. Версия
ПО: 114А (цифровой идентификатор 2F6E23BC, идентификационное
наименование ПО PQ-2K4A), зарегистрированный как тип средства измерений под
№ 55602-13 (с изменениями от 14.12.2021).

Модификации: PD194PQ-2R(B,D,E)4T –A(A1)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Комплект-Сервис», 125438, г.
Москва, 2-й Лихачевский переулок, д. 1, стр. 11

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD», 214434, Chengjiang R. (E),
Jiangyin, Jiangsu Province, China

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная
сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Приборы модификации PD194PQ-2R(B)T-AX в качестве
многофункциональных измерительных щитовых приборов при замене вышедших
из строя щитовых стрелочных приборов классов точности 1,0 и ниже на объектах
ЕНЭС, не подвергшихся автоматизации (отсутствуют АСУТП/ССПИ)

Приборы модификации PD194PQ-2R(B,E)T-XX в качестве
многофункциональных измерительных щитовых приборов с функцией передачи
измеренной информации в информационные системы для применения при замене
вышедших из строя устройств на объектах относящихся к распределительным
сетям